ENTRETIEN DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

FILTRE A SABLE AVEC SEPTODIFFUSEURS

➢ Description du dispositif

Le filtre à sable avec septodiffuseurs est un système de traitement comprenant :
- 1 fosse toutes eaux (décanteur primaire dans laquelle s'accumulent les boues),
- un filtre à sable sur lequel sont posés des blocs répartiteurs appelés septodiffuseurs. Les eaux sont épurées en traversant le massif de sable.

Les eaux traitées sont récupérées en fond de massif filtrant.

➢ Entretien et maintenance du système

L'entretien du système d'assainissement non collectif est important pour lui garantir une durée de vie optimale et éviter tout dysfonctionnement ou panne.

Les conditions d'entretien et de maintenance de votre installation sont présentées de manière détaillée dans le **guide utilisateur** qui vous a été remis par votre installateur.

Vidange des boues →

Lorsque la hauteur de boues dépasse 50% du volume utile de la fosse**, de 12 à 18 mois selon la capacité**

Contactez votre SPANC s'il dispose d'un service d'entretien
OU BIEN contactez un vidangeur de votre choix.

Une fosse toutes eaux non vidangée risque de provoquer un entrainement de particules vers les septodiffuseurs et provoquer un colmatage prématuré du massif filtrant.

Entretien et maintenance de la filière →

- **Tous les 6 mois : n**ettoyage du préfiltre, contrôle régulier de la chasse automatique. **Tous les ans** : nettoyage au jet. Vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de stagnation d'eau dans les réseaux de distribution.
- Prévoir le remplacement du mécanisme de chasse (> 3 ans) et du sable

SI VOUS SOUHAITEZ UN CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL DE VOTRE DISPOSITIF, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE VOTRE INSTALLATEUR (150 A 200 €/ AN)

➢ Conseils et recommandations

Il est conseillé de surveiller régulièrement l'ensemble des équipements. Cette simple surveillance visuelle, qui prend 10 minutes, permet de vérifier le bon fonctionnement de votre filière et de détecter très rapidement un dysfonctionnement.

Vérifiez le bon écoulement des effluents et l'absence d'eaux stagnantes. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'odeurs anormales. Contrôlez l'aspect visuel du rejet ; un rejet trouble ou contenant beaucoup de particules en suspension peut être le signe d'un dysfonctionnement.

Pour vous aider :

↳ Si vous constatez des dysfonctionnements de votre assainissement individuel, contactez votre installateur et/ ou le SPANC.

↳ Pour tout renseignement sur votre filière ou sur les conditions de son entretien et sa maintenance, contactez votre S.P.A.N.C.

ASSOCIATION DES TECHNICIENS DE SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES PYRENEES ATLANTIQUES
ATANC 64

PYRENEES ATLANTIQUES
LE DEPARTEMENT

CARNET D'ENTRETIEN

Vidange des boues

Date de la vidange	Prestataire

Pensez à garder le bon de vidange qui vous sera fourni par le prestataire, il vous sera demandé par le SPANC lors du contrôle de l'installation

Entretien du système

Date de l'intervention	Opérations effectuées

Observations

……
……
……
……
……