

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SEA BEARN BIGORRE (contact@seabb.fr)
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE AAST (mairie.aast@wanadoo.fr)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SATEG (cetheve@saur.fr)
 MADAME LA DIRECTRICE - SEA BEARN BIGORRE (d.sanchez@seabb.fr)

Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| Prélèvement | 00189576 | Commune | AAST |
| Unité de gestion | 0944 VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER | Prélevé le : | jeudi 07 mai 2020 à 10h30 |
| Installation | UDI 000480 VALLEE DE L'OUSSE EST - MONTANER | par : | MARINE PERE (LABORATOIRE) |
| Point de surveillance | 0000000001 BOURG D'AAST | Motif : | Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel |
| Localisation exacte | EGLISE | Type d'eau : | Eau distribuée désinfectée |

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENNÉES - Site de LAGOR 6401

Type de l'analyse : MTX

Code SISE de l'analyse : 00189528

Référence laboratoire : 749582

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|--|------------------|---------|------------|----------------------------|
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX | | | | |
| Cuivre | 0,545 mg/L | 2 | 1 | |
| Nickel | 3,46 µg/L | 20 | | |
| Plomb | 18,1 µg/L | 10 | | Valeur hors limites |

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00189576)

Teneur en plomb élevée sur l'eau prélevée avant purge. Sur l'eau prélevée après purge (voir prélèvement n° 189623) il n'y a pas de plomb. Il convient de prévoir le changement des canalisations en plomb et dans l'attente, de recommander aux habitants de laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Signé à Pau le 26 mai 2020

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



BONILLA PATRICK