

Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SEA BEARN BIGORRE (contact@seabb.fr)
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CROUSEILLES (mairie.crouseilles@wanadoo.fr)
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BETRACQ (mairie.betracq@wanadoo.fr)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (pyrenees-cae-asst.eau-sdo@veolia.com)
 MADAME LA DIRECTRICE - SEA BEARN BIGORRE (d.sanchez@seabb.fr)

Unité de Gestion : REGION DE CROUSEILLES

Prélèvement	00191982	Commune	CROUSEILLES
Unité de gestion	0066 REGION DE CROUSEILLES	Prélevé le :	jeudi 27 août 2020 à 12h01
Installation	UDI 000461 REGION DE CROUSEILLES	par :	EUDELINE FAVREAU
Point de surveillance	0000003126 BOURG DE CROUSEILLES	Motif :	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	FOYER	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'air	26,4 °C			
Température de l'eau	25 °C		25	
pH	7,9 unité pH		de 6,5 à 9	
Conductivité à 25°C	327 µS/cm		de 200 à 1100	
Chlore libre	0,42 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,45 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENÉES - Site de LAGOR 6401

Type de l'analyse : ND1B

Code SISE de l'analyse : 00191934

Référence laboratoire : 777078

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	6 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	63 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration	<1 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Turbidité néphéométrique	<0,1 NFU		2	

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L		0,1	
--------------------------------	------------	--	-----	--

FER ET MANGANESE

Fer total	8,05 µg/L		200	
-----------	-----------	--	-----	--

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00191982)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 2 septembre 2020

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



BONILLA PATRICK