

**Destinataires**

MONSIEUR LE PRESIDENT - SEA BEARN BIGORRE ([contact@seabb.fr](mailto:contact@seabb.fr))  
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE OUIILLON ([commune.ouillon@orange.fr](mailto:commune.ouillon@orange.fr))  
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SATEG ([cetheve@saur.fr](mailto:cetheve@saur.fr))  
 MADAME LA DIRECTRICE - SEA BEARN BIGORRE ([d.sanchez@seabb.fr](mailto:d.sanchez@seabb.fr))

Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale  
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

## Unité de Gestion : VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER

<b>Prélèvement</b>	00192130	<b>Commune</b>	OUIILLON
<b>Unité de gestion</b>	0944 VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 03 septembre 2020 à 14h40</b>
<b>Installation</b>	UDI 003605 VALLEE DE L'OUSSE OUEST	<b>par :</b>	SEBASTIEN BOY (LABORATOIRE)
<b>Point de surveillance</b>	0000000926 BOURG D'OUIILLON	<b>Motif :</b>	Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel
<b>Localisation exacte</b>	CIMETIERE	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENNÉES - Site de LAGOR 6401

Type de l'analyse : MTX

Code SISE de l'analyse : 00192082

Référence laboratoire : 779398

**Analyses laboratoire**
**Résultats**
**Limites**
**Références**
**Observations**
**OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX**

Cuivre	0,0352 mg/L	2	1	
Nickel	<1 µg/L	20		
Plomb	1,78 µg/L	10		

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00192130)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 11 septembre 2020

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



Patrick BONILLA