

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

 Délégation Départementale des  
Pyrénées-Atlantiques

 Pôle Santé Publique et Santé Environnementale  
Service Santé Environnement

**Destinataires**

 MONSIEUR LE PRESIDENT - SEA BEARN BIGORRE ([contact@seabb.fr](mailto:contact@seabb.fr))  
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CASTEIDE-DOAT ([mairiecasteidedoat@wanadoo.fr](mailto:mairiecasteidedoat@wanadoo.fr))  
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SATEG ([sud-ouest.analyses@saur.com](mailto:sud-ouest.analyses@saur.com))  
 MADAME LA DIRECTRICE - SEA BEARN BIGORRE ([d.sanchez@seabb.fr](mailto:d.sanchez@seabb.fr))

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

### Unité de Gestion : VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER

<b>Prélèvement</b>	<b>00198477</b>	<b>Commune</b>	<b>CASTEIDE-DOAT</b>
<b>Unité de gestion</b>	0944 VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 14 octobre 2021 à 11h00</b>
<b>Installation</b>	UDI 000480 VALLEE DE L'OUSSE EST - MONTANER	<b>par :</b>	SEBASTIEN BOY (LABORATOIRE)
<b>Point de surveillance</b>	0000000323 BOURG DE CASTEIDE-DOAT	<b>Motif :</b>	Contrôle sanitaire
<b>Localisation exacte</b>	EGLISE	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

*Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENNÉES - Site de LAGOR 6401*

Type de l'analyse : MTX

Code SISE de l'analyse : 00198427

Référence laboratoire : 868100

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Cuivre	0,0219 mg/L	2	1	
Nickel	<1 µg/L	20		
Plomb	0,848 µg/L	10		

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00198477)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 22 octobre 2021

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



Patrick BONILLA