

**CONTROLE SANITAIRE DE L'EAU DESTINEE A LA
CONSOMMATION HUMAINE**

**DELEGATION DEPARTEMENTALE
DES PYRENEES ATLANTIQUES**

**Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement**

Affaire suivie par : **M. Bonilla 05 59 14 51 49
M. Carriquiry 05 59 14 51 43
Mme Fournier 05 59 14 51 60**

A l'attention de :

SATEG

Destinataires du message :

ARS-Saur.Pyrenees.Gascogne@saur.fr
contact@seabb.fr
cpovmire@saur.com
d.sanchez@seabb.fr
joel.rouyet@saur.com
mire.cpo-vannes@saur.com

Objet : Contrôle non conforme

J'ai l'honneur de vous informer que le dernier prélèvement réalisé (détails ci-dessous) a révélé une eau non conforme aux limites ou références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.

Unité de Gestion	VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER
Installation	UDI : REGION PONTACQ MONTANER LALONGUE
Point de surveillance	BOURG DE PONTIACQ VIELLEPINTE
Localisation exacte du PLV	EGLISE
Commune	PONTIACQ-VIELLEPINTE
Date du prélèvement	01/12/2022
Paramètre(s) non conforme(s)	Turbidité : 13,6 NFU

INTERPRETATION ET SUITE A DONNER

On constate une turbidité de l'eau anormalement élevée . Vous voudrez bien procéder à une enquête sur les causes de ce dépassement, vérifier le fonctionnement des installations, prendre les mesures de correction nécessaires et me rendre compte des résultats de ces investigations.

Mes services restent disponibles pour tout renseignement complémentaire.

Signé à Pau le 5 décembre 2022

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



BONILLA PATRICK