

Délégation Départementale des  
 Pyrénées-Atlantiques

 Pôle Santé Publique et Santé Environnementale  
 Service Santé Environnement

**Destinataires**

 MONSIEUR LE PRESIDENT - SEA BEARN BIGORRE ([contact@seabb.fr](mailto:contact@seabb.fr))

 MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ([pyrenees-cae-asst.eau-sdo@veolia.com](mailto:pyrenees-cae-asst.eau-sdo@veolia.com))

 MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE LASSERRE ([mairie.lasserre@wanadoo.fr](mailto:mairie.lasserre@wanadoo.fr))

 MADAME LA DIRECTRICE - SEA BEARN BIGORRE ([d.sanchez@seabb.fr](mailto:d.sanchez@seabb.fr))

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : REGION DE CROUSEILLES**

<b>Prélèvement</b>	<b>00203471</b>	<b>Commune</b>	<b>LASSERRE</b>
<b>Unité de gestion</b>	0066 REGION DE CROUSEILLES	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 01 septembre 2022 à 12h20</b>
<b>Installation</b>	UDI 000461 REGION DE CROUSEILLES	<b>par :</b>	SEBASTIEN BOY (LABORATOIRE)
<b>Point de surveillance</b>	0000003129 BOURG DE LASSERRE	<b>Motif :</b>	Contrôle sanitaire
<b>Localisation exacte</b>	EGLISE	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'air	26,1 °C			
Température de l'eau	24,5 °C		25	
pH	8,1 unité pH		de 6,5 à 9	
Conductivité à 25°C	319 µS/cm		de 200 à 1100	
Chlore libre	0,38 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	0,41 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401

Type de l'analyse : ND1B

Code SISE de l'analyse : 00203420

Référence laboratoire : 937286

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		

<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Coloration	<1 mg(Pt)/L		15	
Couleur (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Turbidité néphélométrique	0,14 NFU		2	

<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>				
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L		0,1	

<b>FER ET MANGANESE</b>				
Fer total	<5 µg/L		200	

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00203471)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 12 septembre 2022

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



Patrick BONILLA