

Délégation Départementale des  
Pyrénées-Atlantiques

 Pôle Santé Publique et Santé Environnementale  
Service Santé Environnement

**Destinataires**

 MONSIEUR - SATEG (joel.rouyet@saur.com)  
 MONSIEUR LE PRESIDENT - SEA BEARN BIGORRE (contact@seabb.fr)  
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BARZUN (secretariat@barzun.fr)  
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SATEG (karine.kaczor@saur.com)  
 MADAME, MONSIEUR - SATEG (mire.cpo-vannes@saur.com)  
 MADAME, MONSIEUR - SATEG (cpovmire@saur.com)  
 MADAME, MONSIEUR - SATEG (ars-saur.pyrenees.gascogne@saur.fr)  
 MADAME LA DIRECTRICE - SEA BEARN BIGORRE (d.sanchez@seabb.fr)

 J'ai l'honneur de porter à votre connaissance l'analyse  
des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER**

<b>Prélèvement</b>	<b>00205438</b>	<b>Commune</b>	<b>BARZUN</b>
<b>Unité de gestion</b>	0944 VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 02 février 2023 à 10h30</b>
<b>Installation</b>	UDI 000480 REGION PONTACQ MONTANER LALONGUE	<b>par :</b>	SEBASTIEN REY (LABORATOIRE)
<b>Point de surveillance</b>	0000000187 BOURG DE BARZUN	<b>Motif :</b>	Contrôle sanitaire
<b>Localisation exacte</b>	MAIRIE	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'air	18 °C			
Température de l'eau	8,9 °C		25	
pH	8,1 unité pH		de 6,5 à 9	
Conductivité à 25°C	225 µS/cm		de 200 à 1100	
Chlore libre	0,44 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	0,46 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401

Type de l'analyse : ND1E

Code SISE de l'analyse : 00205386

Référence laboratoire : 970304

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		

<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Coloration	<1 mg(Pt)/L		15	
Couleur (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Turbidité néphélométrique	0,39 NFU		2	

<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>				
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L		0,1	

<b>FER ET MANGANESE</b>				
Fer total	5,11 µg/L		200	

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00205438)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 9 février 2023

 Pour la Directrice, l'ingénieur sanitaire, responsable du  
pôle Santé Publique et Environnementale



Marion CASTANIER