

Délégation Départementale des  
Pyrénées-Atlantiques Pôle Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : SEA BEARN BIGORRE**

<b>Prélèvement</b>	<b>00211732</b>	<b>Commune</b>	<b>LIMENDOUS</b>
<b>Unité de gestion</b>	0944 SEA BEARN BIGORRE	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 11 avril 2024 à 10h35</b>
<b>Installation</b>	UDI 003605 VALLEE DE L'OUSSE OUEST	<b>par :</b>	JORIS LINGE (LABORATOIRE)
<b>Point de surveillance</b>	000000719 BOURG DE LIMENDOUS	<b>Motif :</b>	Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel
<b>Localisation exacte</b>	EGLISE	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401  
Type de l'analyse : MTX Code SISE de l'analyse : 00211679 Référence laboratoire : 1068944

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Cuivre	0,0498 mg/L	2	1	
Nickel	<0,5 µg/L	20		
Plomb	1,75 µg/L	10		

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00211732)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 19 avril 2024

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



Patrick BONILLA