

Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques Pôle Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SEA BEARN BIGORRE

Prélèvement	00214256	Commune	BASSILLON-VAUZE
Unité de gestion	0944 SEA BEARN BIGORRE	Prélevé le :	mercredi 21 août 2024 à 08h00
Installation	UDI 000479 REGION DE LEMBEYE	par :	MARINE PERE (LABORATOIRE)
Point de surveillance	0000000188 BOURG DE BASSILLON VAUZE	Motif :	Contrôle supplémentaire
Localisation exacte	EGLISE	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'air	16 °C			
Température de l'eau	21 °C		25	
pH	8,10 unité pH		de 6,5 à 9	
Conductivité à 25°C	306 µS/cm		de 200 à 1100	
Chlore libre	0,25 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,26 mg(Cl ₂)/L			

 Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401
 Type de l'analyse : CVM Code SISE de l'analyse : 00214203 Référence laboratoire : 1101598

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS				
Chlorure de vinyl monomère	0,28 µg/L	0,5		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00214256)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 29 août 2024

Pour le Directeur, l'ingénieur d'études sanitaires



Patrick BONILLA