RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ars Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques Pôle Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitair des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SEA BEARN BIGORRE

Prélèvement	**00224662**	**Commune**	**BASSILLON-VAUZE**
Unité de gestion	0944 SEA BEARN BIGORRE	**Prélevé le :**	**jeudi 20 août 2026 à 11h25**
Installation	UDI 000479 REGION DE LEMBEYE	**par :**	OLIVIER MOUSQUES (LABORATOIRE)
Point de surveillance	0000000188 BOURG DE BASSILLON VAUZE	**Motif :**	Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel
Localisation exacte	BOURG DE BASSILLON VAUZE	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401

Type de l'analyse : W1JET Code SISE de l'analyse : 00224609 Référence laboratoire : 1293408

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,355 mg(Cu)/L	2	1	
Nickel	<0,5 µg/L	20		
Plomb	8,44 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00224662)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 26 août 2026

Pour la directrice déléguée Sud de la Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé, l'ingénieur d'études sanitaires

Patrick BONILLA