RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ars Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques Pôle Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitair des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SEA BEARN BIGORRE

Prélèvement	**00225709**	**Commune**	**LABATUT**
Unité de gestion	0944 SEA BEARN BIGORRE	**Prélevé le :**	**lundi 26 octobre 2026 à 12h11**
Installation	UDI 000480 REGION PONTACQ MONTANER LALONGUE	**par :**	NICOLAS MARAND (LABORATOIRE)
Point de surveillance	0000000527 BOURG DE LABATUT FIGUIERES	**Motif :**	Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel
Localisation exacte	Cimetière	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401

Type de l'analyse : W1JET Code SISE de l'analyse : 00225656 Référence laboratoire : 1313770

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,0023 mg(Cu)/L	2	1	
Nickel	<0,5 µg/L	20		
Plomb	<0,25 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00225709)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 5 novembre 2026

Pour la directrice déléguée Sud de la Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé, l'ingénieur d'études sanitaires

Patrick BONILLA